


Mind. Sicherheitsabstände bei Gefahrguteinsätzen

Zu Beginn des Einsatzes
(Ohne Kenntnis des Stoffes)

50 m

Anpassung der Abstände nach Erkundung

- brennbare Flüssigkeiten (A II und AIII nach VbF)



5 m

- giftige und ätzende Gase, Dämpfe, Nebel und Stäube




15 m

- explosionsfähige Gemische
- brennbare Flüssigkeiten (A I und B nach VbF)



30 m

- Sprengstoffe, Flüssiggaswolken
- Gasbehälter unter Brandeinwirkung



100 bis 1.000 m